СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.01613/26

ЗАЯВИТЕЛЬ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЭК ХОЛДИНГ" (ПАО "ИЭК ХОЛДИНГ"). Место нахождения: Московская область, г.о. Подольск, город Подольск. Адрес юридического лица: 142100, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПОДОЛЬСК г.о., Г ПОДОЛЬСК, ПР-КТ ЛЕНИНА, Д. 107/49, ОФИС 457. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1255000000034. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5074092485. Телефон +74955422222, адрес электронной почты info@iek.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САРАНСККАБЕЛЬ-ОПТИКА" (ООО "САРАНСККАБЕЛЬ-ОПТИКА"). Место нахождения и адрес юридического лица: 430016, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ, Г САРАНСК, УЛ СТРОИТЕЛЬНАЯ, Д. 3Г, СТР. 1. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1021301062760, Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 1327153649.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: Г. Москва Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, Г.Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО вн. тер. г., УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 1, СТР. 10 Адрес места осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г Москва, ул Перовская, дом 1 строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабели оптические товарного знака ITK. Структурное обозначение типоисполнения кабеля: FOCXX1-XX2-XX3XX4-XX5-XX6-XX7-XX8, где

F - Группа - "Оптические компоненты", OC - Оптический кабель

XX1 – тип волокна: 62 – OM1 (многомодовое 62,55/125 (IEC 60793-2-10), 52 – OM2 (многомодовое 50/125 G.651.1), 53 - OM3 (многомодовое 50/125 G.651.1), 54 – OM4 (многомодовое 50/125 G.651.1), 92 – OS2 (одномодовое G.652.D), 97 – OS2 (одномодовое G.657.A1), 99 – OS2 (одномодовое G.652.B3);

XX2 – область применения и условия прокладки: D (distribution) - дистрибьюшн (распределительный), DR (distribution riser) - райзер, кабель со свободно извлекаемыми волокнами, CD (cable duct) - кабельная канализация, P (pnevmatic pipes) - для пневмопрокладки (задувки) в трубы, SD (subscriber drop-cables) - абонентские дроп-кабели, MD - микрокабель (для сборок МРО);

XX3 – тип кабеля: IN - (In) – для внутриобъектной прокладки, OU - (Out) – для внешней прокладки, IO – (In&Out) – универсальная (для внутренней и внешней прокладки);

XX4 – количество оптических волокон: от 1 до 576;

XX5 – конструктивные особенности, определяемые типом основного элемента сердечника (при наличии): AR - арамидные нити (применим к самонесущему и задувки), GL - стеклонити (применим к самонесущему и задувки), ST (corrugated steel tape) - стальная гофрированная лента (применим для канализации), SW (galvanized steel wires) - стальные оцинкованные проволоки (в грунт и канализацию, дроп), GR (glass rod) - стеклопрутки (применим к грунтовому- как броня, подвесному и дропу- как несущий элемент), MT (micro tube) – волокна расположены в микромодулях (применим только к дистрибьюшн;

XX6 – дополнительные конструктивные особенности (при наличии): F – flat – плоский;

XX7 – максимально допустимое растягивающее усилие оптического кабеля, кН (при наличии);

XX8 – тип оболочки: HF - нг(A)-HF не распространяющий горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, LT - нг(A)-LSLTx не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, LSLT - нг(A)-LSLTx не распространяющий горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения, выпускаемые по ТУ 27.31.11-001-83135016-2025 «КАБЕЛЬ ОПТИЧЕСКИЙ ТОВАРНОГО ЗНАКА ITK». Серийный выпуск.

код ОКПД2: 27.31.11.000

код ТН ВЭД ЕАЭС: 8544 70 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: № 12889/РС, № 12890/РС, № 12891/РС, № 12892/РС, № 12893/РС, № 12894/РС, № 12895/РС, № 12896/РС, № 12897/РС, № 12898/РС от 07.07.2026 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства № 6328-АОП от 25.06.2026 Органа по сертификации ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (раздел 4, пункты: 5.1, 5.3 (категория А), 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.9).

Для кабелей с типом оболочки нг(A)-HF не распространяющей горение при групповой прокладке и не выделяющей коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении: Класс пожарной опасности кабельных изделий П1б.8.1.2.1. Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке ПРГП 1б (категория А); Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении полимерных материалов кабельного изделия ПКА 1; Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия ПТПМ 2; Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия ПД 1.

Для кабелей с типом оболочки нг(A)-LSLTx не распространяющей горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения: Класс пожарной опасности кабельных изделий П1б.8.2.1.2. Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке ПРГП 1б (категория А); Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия ПТПМ 1; Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия ПД 2.

Срок службы: 25 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ **с** 13.07.2026 **по** 12.07.2031

М.П. (при наличии)

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации Эксперт-аудитор (эксперты-аудиторы)

(подпись) Литвинов Вячеслав Алексеевич
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)

(подпись) Савельева Е.К.
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)